

[illegible]

	지붕재
	천장재
	바닥재
	문주재 (뿔장채)
	내화피복재
	칸막이
	배관재
	벽재
	배관재 (연결)
	기타물질
	비석면

시료번호

총 석면 면적
1896.75 m ²

A4: 1/500

2014.02.

시료번호	시료채취위치	건축자재	동 일 물 질 구 역	면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가점수	위해성등급
1#2-1	복도우측	천장(장텍스)	2층(AD,PD,공조실,중앙계단을 제외한 좌우측화장실,복도,201호~235호 각실 전체)	1827.42	백석면	8	11	낮음
		칸막이(바라이트)	1#1-4 참조	69.15	백석면	참조	참조	참조
		외벽재(시멘트판)	1#외1-1 참조	합산	백석면	참조	참조	참조
		내벽재(시멘트판)	1#4-2 참조	합산	백석면	참조	참조	참조

영양

한국항공대학교 건축물 석면조사 - 과학관

도면명

2층



(주)문화환경건설연구소

TEL: 031) 963-0366 / FAX: 031) 962-6873

