

소방시설 보수공사 계획(안)

시설팀

2020/6/2

1. 배 경 : 교내 소방시설 보수 실시
2. 보수장소 : 과학관 등 총8개동
3. 보수내용(총 9건) / 세부내역 사진 참조
 - 가. 화재감지기 미설치 및 발신기 동작안됨
 - 나. 방화셔터 고장 및 수신기 확인 불가 등
4. 보수기간 : 발주 후 약5일
5. 관련사진



1. 과학관 3층 302-2호 화재감지기 설치



2. 과학관 2층 2-2번 발신기 감지기 선로
12V(저전압)로 동작



3. 기계관 2층 216호 서버실 화재감지기 설치



4. 학생회관 2층 수신기실 화재감지기 설치



5. 본관 5층 510호 옆 방화셔터 526호 방향
레인 이탈 보수



6. 도서관 지하1층 수신기 3층 전용수신기 동작시
주수신기에서 확인 보수 (선로 분리해 놓은 상태임)



7. 연구동 4층 410호 출입구쪽 스프링클러
헤드 살수반경 초과 증설 (2개소)



8. 강의동 지하1층 펌프실 주펌프 및 예비펌프
압력스위치에 의해 자동으로 정지 보수



9. 우주센타 2층 중앙계단 방화셔터 폐쇄기 복구