

소방시설 보수공사 계획(안)

시설팀

2021/5/24

1. 배 경 : 소방시설 보수 실시
2. 보수장소 : 공학관 등 총 5개동
3. 보수내용(총 13건) / 세부내역 사진 참조
 - 가. 화재감지기 미설치 및 방화문 연동 불가
 - 나. CO2설비 솔레노이드 불량 등
4. 보수기간 : 발주 후 약7일
5. 관련사진



1. 공학관 지하 CO2설 감지기 부착 요함(2곳)



2. 공학관 CO2설 솔레노이드 동판 파괴침 불량(3곳)



3. 공학관(전자관) 4층 방화문 감지기 수신기 도통단선



4. 공학관 방재실 3F-4 방화문 수신기 기동 기판 불량



5. 공학관(전자관) PH층 주계단감지기 탈락



6. 학생회관 1층 커피점 창고 화재감지기 미 설치



7. 학생회관 1층 주방 배식구 화구위 확산소화기 미설치



8. 창업오육센터 1층 1F-3 소화기 펌프기동등 불량



9. 창업보육센터 1층 시청각실 창고(2곳) 감지기 미설치



10. 항공우주센터 2층 2F-B 감지기선로 단선



11. 항공우주센터 B1F 영선반 감지기 미설치



12. 강의동 2층 복도 방화문 연동 불가



13. 강의동 3층 복도 방화문 연동 불가